



CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: 1035-CPR-ES067444

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

Secciones de conductos para el control de humos

según la norma,

EN 12101-7:2011

descritos en el anexo técnico adjunto a este certificado.

Fabricado por la empresa: **METALURGICAS TORRENS, S.A.**

Con domicilio social: C/Gremi Boters, 31 Polígono Industrial Son Castelló 07009
Palma de Mallorca

En la planta de fabricación: C/Gremi Boters, 31 Polígono Industrial Son Castelló 07009
Palma de Mallorca

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente, hasta el 20 de octubre de 2018.

Fecha de emisión inicial: Madrid, 20 de octubre de 2015

Firmado:

Mónica Botas
Directora de Certificación

Bureau Veritas Iberia, S.L.
Edificio Caoba. C/ Valportillo Primera 22-24
Polígono Industrial La Granja
28108 – Alcobendas (MADRID)
Organismo Notificado 1035
Organismo de Control acreditado por ENAC con Acreditación nº OC-P/005





ANEXO AL CERTIFICADO nº ES067444-1035-CPR-ES

Fecha: 20 de octubre de 2015

Marca y modelo: TORRENS M001

Clasificación: *E₆₀₀ 120 (h₀) 500 single*

Material y espesores: *Acero galvanizado 0,8 mm*

Descripción de las uniones:

Unión longitudinal: Cierre tipo SNAP LOCK

Unión transversal: cierre tipo FLAROM

Dimensiones máximas:

Hasta (ancho) 1250 mm x (alto) 1000 mm

Forma de presentación:

Sección abierta semi – elaborada

Firmado:

Mónica Botas
Directora de Certificación

