



BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



CERTIFICADO DE CONSTANCIA DE LAS PRESTACIONES

Certificado nº: **1035-CPR-ES067444**

En virtud del Reglamento (UE) nº 305/2011 del Parlamento Europeo y del Consejo de 9 de marzo de 2011 por el que se establecen condiciones armonizadas para la comercialización de productos de construcción, se ha verificado que los productos

SECCIONES DE CONDUCTOS PARA EL CONTROL DE HUMOS

según la norma, **EN 12101-7:2011**

descritos en la tabla adjunta a este certificado.

Fabricado/s por la empresa: **METALURGICAS TORRENS, S.A.**

Con domicilio Social: **Gremi Boters, 31 Polígono Industrial Son Castelló
07009 Palma de Mallorca (Islas Baleares)**

En la/s planta/s de fabricación: **1.- Gremi Boters, 31 Polígono Industrial Son Castelló
07009 Palma de Mallorca (Islas Baleares)**

Están sometidos por el Fabricante a un control de la producción de la fabricación, se han realizado los ensayos iniciales de tipo y el Organismo Notificado Bureau Veritas Certification, ha realizado la inspección inicial del control de producción de la fábrica y realiza periódicamente la vigilancia y evaluación permanentes del control de producción de la fábrica establecidos en el anexo ZA de la norma armonizada.

Este certificado da fe que todos los requisitos relativos al cumplimiento de la conformidad descrita en el Anexo ZA de la norma armonizada indicada fueron aplicados y faculta al fabricante o a su representante a fijar el marcado CE

Este certificado permanece válido mientras las condiciones establecidas en la/s norma/s armonizada/s indicadas/s, las condiciones de fabricación de la planta, y el sistema de control de producción de la fábrica no hayan cambiado significativamente.

Fecha de emisión inicial: **20 de Octubre de 2015**

Fecha de actualización: **27 de Octubre de 2021**

Fecha de caducidad: **20 de Octubre de 2024**



Mónica Botas
Directora de certificación





BUREAU
VERITAS

Bureau Veritas Certification



ANEXO AL CERTIFICADO nº 1035-CPR-ES067444

Fecha: 20 de Octubre de 2015

Marca y modelo: TORRENS M001

Clasificación: E₆₀₀ 120 single h_o 500

Material y espesores: Acero galvanizado 0,8 mm

Descripción de las uniones:

Unión longitudinal: Cierre tipo SNAP LOCK

Unión transversal: Cierre tipo FLAROM

Dimensiones máximas: Hasta (ancho) 1 250 mm x (alto) 1 000 mm

Forma de presentación: Sección abierta semi-elaborada



Mónica Botas
Directora de certificación

